



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ПР089/3.Н.00392

(номер сертификата соответствия)

023186

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОФФЛЕКС" (ООО "ПРОФФЛЕКС"). Адрес: 301660, РОССИЯ, Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Связи, д. 10. ОГРН: 1097154022943. Телефон: 84952587577. Факс: 84952587577. E-mail: info@profflex.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОФФЛЕКС" (ООО "ПРОФФЛЕКС"). Адрес: 301660, РОССИЯ, Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Связи, д. 10. ОГРН: 1097154022943. Телефон: 84952587577. Факс: 84952587577.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС "Альфа" Пожарная Безопасность "ООО "Альфа" Пожарная Безопасность", РОССИЯ, 301760, Тульская область, г. Донской, ул. Горноспасательная, д. 1А, телефон/факс: 84952801686. ОГРН: 1107154016166. Свидетельство об уполномочивании № НСОПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР.089/3 от 10.06.2015 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО

ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Пена монтажная огнестойкая однокомпонентная полиуретановая "PROFFLEX FIRE Stop 65" плотностью не более 25 кг/м³, выпускаемая по ТУ 2257-003-61852303-2014. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
22 5700

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров, на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

СНиП 21-01-97, п. 5.13
ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94
(см. Приложение – бланк № 002503)

код ТН ВЭД России
3214 10 100 1

**ПРОВЕДЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ**

(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 3560-С/ТР от 17.12.2015 г. ИЛ "Альфа" Пожарная Безопасность" ООО "Альфа" Пожарная Безопасность" № НСОПБ ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР.082/3 от 10.06.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) № СДСГК RU.ОС05.К04604 от 23.11.2015 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 21.12.2015 ПО 20.12.2018

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.А. Гомзов

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Д.Н. Байгушкин



НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
 регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

приложение
 к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.PR089/З.Н.00392

(номер сертификата соответствия)

002503

(учетный номер бланка)

№.№ п/п	Наименование продукции	Глубина заделки шва, не менее, мм	Толщина шва, не более, мм	Предел огнестойкости строительной конструкции
I	Фрагмент стеновой конструкции с линейными швами, заполненными пеной монтажной огнестойкой однокомпонентной полиуретановой "PROFFLEX FIRE Stop 65" плотностью не более 25 кг/м ³ , выпускаемой по ТУ 2257-003-61852303-2014	100	40	EI 45
		100	20	EI 60
		200	40	EI 120
		200	10	EI 240



Руководитель
 (заместитель руководителя
 органа по сертификации)

(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)

(подпись, инициалы, фамилия)

(Handwritten signatures in blue ink)

А.А. Гомзов

Д.Н. Байгушкин