

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Производитель: SK Tuote Oy, Kauppatie 9, 65610 Mustasaari, FINLAND

E190P/125/500 вентилятор



Сертификаты

**соответствия
пожарной безопасности
ISO 9001:2008**

Артикул

Цвет

73592

черный -аналог RR 33 -RAL 9005

73594

коричневый -аналог RR 32

73596

зеленый -аналог RR 11

73597

серый -аналог RR 23 -RAL 7015

73598

красный -аналог RR 28/29 -RAL 3009

73599

кирпичный -аналог RR 750 -RAL 8004

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Назначение и область применения

E190P/125/500 вентилятор используется для кухонной вытяжки и для вентиляции внутренних помещений.

Технические характеристики

- тип двигателя AC
- классификация электромеханический центробежный
- способ присоединения к источнику питания шнур питания
- способ защиты от поражения электрическим током прибор класса I
- Класс защиты: IP34
- Диаметр воздуховода 125 мм
- Внешний диаметр 225 мм
- Высота трубы 500 мм
- Вес нетто/брутто 5,17/6,05 кг

Рабочие характеристики

- Тип вентилятора E190
- Номинальная мощность 58 W
- Номинальный ток 0,26 A
- Напряжение 230 V/50 Hz
- Скорость вращения 2500 об./мин.
- воздушный поток (при 0 Pa) 0-500 м³/ч
- Конденсатор 2 μF
- Регулировка скорости Тиристором или дискретным переключателем

Сырье корпуса: полипропилен

Характеристики материала:

- устойчив к воздействию: метеоусловий ультрафиолета
- температура использования
 - постоянная: -40°C - +80°C
 - временная: -55°C - +120°C

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Указания по монтажу

- При монтаже изделий соблюдать осторожность и правила техники безопасности.
- Вентилятор должен быть установлен так, чтобы обеспечивать безопасный доступ на случай проведения профилактических или ремонтных работ.
- Монтаж проводить в соответствии с монтажной инструкцией, прилагаемой к изделию.
- Подключение к электрической сети должен осуществлять электрик.
- При проведении ремонтных или профилактических работ вентилятор необходимо полностью отключить от сети.

Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию

- Изделие должно эксплуатироваться по назначению.
- Вентиляторы нельзя использовать в системах транспортировки порошков, а также горячих, взрывоопасных и едких газов.
- Вентиляторы нельзя использовать при температурах, неговоренных в каталоге и буклетах по продукции.
- При эксплуатации вентиляторов влажность воздуха не должна длительное время превышать 90%.
- Ежегодно проверять крепеж, состояние шурупов и уплотнителей и, при необходимости, заменять их.
- Рекомендуется проверять и очищать крыльчатку двигателя вентилятора по мере надобности, но не реже, чем 1 раз в 5 лет. Соблюдать особую осторожность при чистке крыльчатки во избежание смещения балансировочных грузиков.

Условия хранения и транспортировки

Изделия не относятся к категории опасных грузов, что допускает их перевозку любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

При железнодорожных и автомобильных перевозках изделия допускаются к транспортировке только в крытом подвижном составе.

Обращаться с товаром с соответствующей осторожностью, избегая ударов и вмятин.

Изделия должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие E190P/125/500 вентилятора требованиям безопасности при условии соблюдения правил и ограничений при монтаже, эксплуатации и обслуживании изделия.

При нарушении данных правил или отклонении от них, SK Tuote Oy аннулирует гарантию на изделие.

Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

Гарантийный срок на корпус:

- техническая гарантия -20 лет с даты продажи изделия.
- эстетическая гарантия -10 лет с даты продажи изделия.

Гарантийный срок на электрическую часть:

- 2 года с даты продажи изделия.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

Условия гарантийного обслуживания

- Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течении гарантийного срока.
- Неисправные изделия в течении гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно.
- Вопросы гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к качеству изделий решаются в соответствии с «Положением о рекламации».