



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.АД81.В.00185

Серия RU № 0645377

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью «Услуги по подтверждению соответствия»

Место нахождения: 119415, Россия, город Москва, проспект Вернадского, дом 39, офис 7

Адрес места осуществления деятельности: 109202, Россия, город Москва, улица Фрезерная 1-я, дом 2/1, корпус 2

Аттестат аккредитации № RA.RU.10АД81 срок действия с 19.07.2017

Телефон: +79629874914 Адрес электронной почты: testconformity@gmail.com

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬФАКАБЕЛЬ"

Место нахождения: 302029, Россия, Орловская область, город Орел, улица Раздольная, дом 105, литера Б4

ОГРН 1135749000034

Телефон: 4862390662 Адрес электронной почты: alfacable@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬФАКАБЕЛЬ"

Место нахождения: 302029, Россия, Орловская область, город Орел, улица Раздольная, дом 105, литера Б4

ПРОДУКЦИЯ Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией и оболочкой, не распространяющей горение марок: ВВГ п-нг(А), ВВГ-нг(А). Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ.

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 8544499509

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 1-20180404-04 от 04.04.2018 года, выданного

Испытательной лабораторией общества с ограниченной ответственностью "СИСТЕМЭКС" (регистрационный номер аттестата аккредитации 047/Т-051)

Акт анализа состояния производства № 03/19/03-18АВ от 19.03.2018 года.

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 12.2.007.14-75 "Система стандартов безопасности труда. Кабели и кабельная арматура. Требования безопасности". Перечень стандартов, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований технического регламента: ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия, разделы 1 – 6 и 9 – 11. ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия требования пожарной безопасности. Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 06.04.2018 ПО 05.04.2019 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Халипин Сергей Викторович
(инициалы, фамилия)Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Ликина Анна Владимировна
(инициалы, фамилия)